


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





Solicitados ofrecidos

(+) - Normas.....	IEC37-99-99.1	
- Fabricante o marca:		
- Tipo:		
- Año de fabricación:		
(+) - Tensión nominal del descargador (mínimo):	60	kV
(+) - Frecuencia:	50	Hz
(+) - Tensión máxima de servicioD el sistema a 50 HZ:	72	kV
(+) - Tensión máxima residual a impulso con onda completa 1,2/50 us:		kVc
(+) - Tensión máxima residual a las sobretensiones de maniobra:	204	kVc
(+) - Tensión máxima residual a impulso sobre frente de onda:		kVc
(+) - Capacidad de descarga de línea:		
- Longitud de línea:		km
- Impedancia de onda:		Ohm
- Sobretensión en Pu de Umáx. del sistema:		2.75
- Número de descargas:		20
(+) - Capacidad de descarga a frecuencia industrial:		
- Tensión eficaz de aplicación:		kV
- Tiempo de aplicación:		seg
- Capacidad de la fuente de ensayo:		A
- Máxima capacidad de energía disipable por el descargador:		kJ/kV
(+) - Tensión máxima residual con onda de corriente de 8/20 ó 10/20 us para distintas intensidades de evacuación:.....		kV/ cresta
Intensidad nominal de descarga:	10	kA y f. onda
(+) - Intensidad máxima de descarga con onda de corriente de 4/10 us y 8/20 us:	100	kV cresta
(+) - Intensidad máxima admisible con onda de corriente de larga duración:	400	A y us
(+) - Altitud admisible de instalación:	1000	m
- Sistema de montaje: Planos adjuntos con dimensiones en mm y descripción del sistema de montaje:		si
- Peso total:		kg
(+) - Tensión de ensayo de las camisas aislantes a frecuencia industrial		



50 Hz, durante 1 minuto bajo lluvia, sin contorno: 117
(+) - Tensión de ensayo de las camisas
aislantes, con onda de impulso kV
1/50 ó 1,2/50 microsegundo:245 cresta

NOTA: Para las licitaciones de obras el Proponente consignará los datos indicados con (+) y el Contratista completará los restantes. Para las licitaciones de materiales las ofertas incluirán todos los datos.



Solicitados Ofrecidos

(+) - Normas:	IEC37-99-9.1	
- Fabricante o marca:		
- Tipo:		
- Año de fabricación:		
(+) - Tensión nominal del descargador (mínimo):	120	kV
(+) - Frecuencia:	50	H z
(+) - Tensión máxima de servicio del sistema a 50 Hz:	145	kV
(+) - Tensión máxima residual a impulso con onda completa 1,2/50 us:		kVc
(+) - Tensión máxima residual a las sobretensiones de maniobra:	310	kVc
(+) - Tensión máxima residual a impulso sobre frente de onda:		kVc
(+) - Capacidad de descarga de línea:		
- Longitud de línea:		km
- Impedancia de onda:		Ohm
- Sobretensión en Pu de Umáx. del sistema:	2.45	
- Número de descargas:	20	
(+) - Capacidad de descarga a frecuencia industrial:		
- Tensión eficaz de aplicación:		kV
- Tiempo de aplicación:		seg
- Capacidad de la fuente de ensayo:		A
- Máxima capacidad de energía disipable por el descargador:		kJ/kV
(+) - Tensión máxima residual con onda de corriente de 8/20 ó 10/20 us para distintas intensidades de evacuación:		kV/ cresta
- Intensidad nominal de descarga:	10	kA y f
onda		
(+) - Intensidad máxima de descarga con onda de corriente de 4/10 us y 8/20 us:	100	kV cresta
(+) - Intensidad máxima admisible con onda de corriente de larga duración:	600	A y us
(+) - Altitud admisible de instalación:	1000	m
- Sistema de montaje: Planos adjuntos con dimensiones en mm y descripción del sistema de montaje:	si	
- Peso total:		kg
(+) - Tensión de ensayo de las camisas aislantes a frecuencia industrial 50 Hz , durante 1 minuto bajo lluvia, sin contorneo:.....	224	kV



(+) - Tensión de ensayo de las camisas

aislantes, con onda de impulso

1/50 ó 1,2/50 microsegundo:550 cresta

NOTA: Para las licitaciones de obras el Proponente consignará los datos indicados con (+) y el Contratista completará los restantes. Para las licitaciones de materiales las ofertas incluirán todos los datos.