

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





- (+) - Normas: ET53
- (+) - Fabricante o marca:
- (+) - Tipo:
- (+) - Clase de aislamiento:
- (+) - Material del conductor de fase:
- (+) - Sección del conductor de fase: mm²
- Diámetro del conductor de fase
o dimensiones de la sección del sector: mm
- Espesor de aislación del
conductor de fase: mm
- Espesor de la cubierta de plomo: mm
- Cinta de protección contra presión,
tipo y espesor: mm
- Tipo de la protección anticorrosiva
normal:
- Revestimiento, tipo y dimensiones: mm
- Estructura de la cubierta exterior:
- Diámetro exterior del cable: mm
- Peso del conductor del cable: kg/m
- Peso del plomo del cable: kg/m
- Largo de suministro sobre bobina: m
- Peso bruto del cable: kg
- Resistencia con corriente
continua a 20°C:
..... Ohm/km
- (+) - Tensión nominal de servicio: kV
- (+) - Tensión de servicio máxima: kV
- Gradiente máximo en el conductor: kV/mm
- (+) - Tensión de prueba a frecuencia
industrial 50 Hz durante 10 minutos: kV
- Tensión de prueba a impulso,
onda 1/50 ó 1,2/50 microsegundo: kV
cresta
- Intensidad máxima permanente: A
- Temperatura del conductor con
potencia aparente permanente
transmitida a 20°C de tempera-
tura del suelo y 70°C cm/W de
resistencia térmica del suelo: °C
- Intensidad de cortocircuito
admisible con tiempos de desconexión
de: 0,2; 0,5; 1; 2 y 3 segundos: A
- (+) - Factor de pérdidas tg :
- (+) - Capacidad unitaria de servicio: uF/km
- (+) - Inductancia unitaria de servicio: uH/km
- (+) - Pérdidas en el conductor con
carga máxima admisible: W



- (+) - Pérdidas adicionales con carga
 máxima admisible: W
- (+) - Pérdidas totales con
 carga máxima admisible: W
- (+) - Resistencia mecánica a la
 tracción: kg/mm²
- (+) - Radio de dobladura admisible: mm

NOTA: Para las licitaciones de obras el Proponente consignará los datos indicados con (+) y el Contratista completará los restantes. Para las licitaciones de materiales las ofertas incluirán todos los datos.