

ET54

Cables de cobre desnudo

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





1 TIPO

Los conductores serán del tipo duro, de cobre electrolítico y responderán a la norma IRAM 2004.

2 FORMACIÓN

La constitución de los cables, será la siguiente:

- de 10 a 35 mm² de sección inclusive: compuestos por 7 alambres.
- de 35 a 120 mm² de sección inclusive: compuestos por 19 alambres.
- de 120 a 185 mm² de sección inclusive: compuestos por 37 alambres.
- de 185 a 315 mm² de sección inclusive: compuestos por 61 alambres.