

ET58

Estructuras

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





1 ALCANCE

La presente especificación se refiere a las estructuras de soporte para las instalaciones intemperie de alta tensión de las estaciones de transformación y maniobra.

2 TIPO

Podrán ser de hormigón armado o metálicas.

- 2.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN: Podrán estar constituidas por elementos centrifugados, vibrados o precomprimidos y ser prefabricados o contruidos "in situ". En todos los casos se deberán prever las correspondientes tomas para puesta a tierra de las instalaciones.

Los elementos de hormigón prefabricados, responderán a la ET4 en vigencia.

- 2.2 ESTRUCTURAS DE ACERO: Las estructuras de acero deberán ser totalmente cincadas de acuerdo a la ET10 en vigencia, con posterioridad a toda operación mecánica previa al montaje.