





Tipo	Tensión	A(mm.)	B(mm.)
1	33 kV	800	900
2	66 Kv	1000	1100
3	132 Kv	1400	1500

Según ET-4 de E.P.E.C

Coefficiente de seguridad: 2,50

PROY.	29-08-77	BOCCAMAZZO
DIB.	29-08-79	PEREZ G.
RECO.	16-04-02	BERTA M.
APR.	16-04-02	VARGAS H.

BASE DE HORMIGON
ARMADO PARA SOPORTE
DE SECCIONADOR DE
33-66 o 132kV.-

DIVISION OBRAS ELECTRICAS OFICINA POR ADMINISTRACION	HOJA: 1 ESC: S/ E	PLANO No. CE-3553-A4
---	----------------------	-------------------------

